

Gefährdungsbeurteilung

Aufzug

10 Seiten

digital ausfüllbar

64 Prüfpunkte für sicheren Betreiberalltag

UNTERNEHMEN / ORGANISATION

DOKUMENT-ID

VERSION

BETREIBER / BEREICH

AUFZUG / BEZEICHNUNG

HERSTELLER / TYP

FABRIK- / ANLAGENNUMMER

GEBÄUDE / STANDORT

HALTESTELLEN / ZUGÄNGE

NUTZUNGSART

NENNLAST / PERSONEN

NUTZUNGSINTENSITÄT

VERANTWORTLICHE BEURTEILENDE PERSON

BERATUNG / BETEILIGTE

DATUM DER ERMITTLUNG

NÄCHSTER REVIEW / ANLASS

So wird die Vorlage verwendet

- 1 Anlage, Nutzung, Personen und Gebäudeschnittstellen eindeutig beschreiben.
- 2 Reale Gefährdungen aus Betrieb, Störung und Zusammenarbeit ermitteln.
- 3 Je Prüfpunkt genau einen Status markieren und den Befund begründen.
- 4 Schutzmaßnahmen nach ihrer Wirksamkeit auswählen und priorisieren.
- 5 Aufgabe, Verantwortung, Termin und sichere Zwischenregel festlegen.
- 6 Wirkung prüfen, Restrisiko entscheiden und Freigabe dokumentieren.
- 7 Bei Änderungen, Mängeln oder neuen Erkenntnissen erneut beurteilen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

01

Aufzug, Haltestellen, Zugänge, Technikbereiche und Gebäudeschnittstellen sind eindeutig abgegrenzt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

02

Hersteller, Typ, Baujahr, Fabriknummer und Standort sind nachvollziehbar erfasst.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

03

Betriebsanleitung, technische Unterlagen und erforderliche Nachweise sind verfügbar.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

04

Bestimmungsgemäße Verwendung und nicht zulässige Nutzung sind konkret beschrieben.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

05

Nutzungsintensität, Betriebszeiten und vorhersehbare Belastungsspitzen sind berücksichtigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

06

Betroffene Beschäftigte, Besuchende, Fremdfirmen und weitere Personen sind einbezogen.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

07

Verantwortung für Betrieb, Kontrollen, Notfallorganisation und Mängel ist benannt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

08

Erkenntnisse aus Prüfungen, Wartung, Störungen und früheren Maßnahmen sind berücksichtigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

09

Nutzungsart und zulässige Last passen zur tatsächlichen Personen- oder Güterbeförderung.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

10

Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität sind berücksichtigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

11

Nutzung mit Rollstuhl, Kinderwagen, Transportwagen oder sperrigen Gütern ist beurteilt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

12

Haltestellen, Wartebereiche und Verkehrswege bleiben ausreichend frei und sicher.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

13

Beleuchtung, Bodenbeschaffenheit und Orientierung sind an allen Zugängen geeignet.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

14

Brandfall, Evakuierungskonzept und mögliche Betriebsbeschränkungen sind abgestimmt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

15

Feuchtigkeit, Temperatur, Schmutz und Witterung gefährden den Betrieb nicht.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

16

Bauliche Änderungen und Arbeiten in der Umgebung werden vorab mitbetrachtet.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

17

Zugänge zu Maschinen-, Rollen-, Schacht- und Steuerungsbereichen sind gesichert.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

18

Nur befugte Personen erhalten Zugang zu betrieblich beschränkten Bereichen.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

19

Schlüssel, Zugangsmedien und Berechtigungen sind kontrolliert und nachvollziehbar verwaltet.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

20

Schachttüren und Fahrkorbturen schließen ohne erkennbare Beschädigung oder Behinderung.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

21

Türbereiche werden nicht durch Gegenstände, Ladung oder bauliche Teile blockiert.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

22

Quetsch-, Scher-, Stolper- und Absturzgefahren an Zugängen sind berücksichtigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

23

Bedien-, Ruf- und Anzeigeelemente sind erkennbar, erreichbar und unbeschädigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

24

Unbefugtes Betreten, Manipulation und missbräuchliche Verwendung werden begrenzt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

25

Zulässige Last und Personenzahl sind sichtbar und werden im Betrieb eingehalten.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

26

Fahrkorb, Türen, Haltestellen und Anzeigen zeigen im Betrieb keine auffälligen Mängel.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

27

Ein- und Aussteigen ist ohne gefährliche Stufe, Spalt oder unerwartete Bewegung möglich.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

28

Lasten werden so eingebracht, gesichert und entfernt, dass Türen und Personen geschützt bleiben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

29

Besondere Nutzungsregeln sind an den betroffenen Stellen verständlich angegeben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

30

Beschäftigte kennen Meldeweg, Nutzungsgrenzen und Verhalten bei einer Störung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

31

Betriebsbeschränkungen werden sichtbar, wirksam und für alle Nutzergruppen umgesetzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

32

Reinigung und betriebliche Kontrollen erfolgen ohne Eingriff in gesicherte Technikbereiche.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

33

Kontrollen auf offensichtliche Mängel und einwandfreie Funktion sind organisatorisch festgelegt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

34

Kontrollumfang, verantwortliche Person, Ergebnis und Reaktion sind nachvollziehbar dokumentiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

35

Notruf, Sprechverbindung und erkennbare Anzeigen werden im vorgesehenen Umfang kontrolliert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

36

Ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Bewegungen oder Türfunktionen lösen eine Meldung aus.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

37

Mängel werden nach möglicher Personengefährdung bewertet und eindeutig gekennzeichnet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

38

Bei gefährdendem Mangel wird der Aufzug gesichert und gegen weitere Benutzung gesperrt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

39

Störung, Sperrung und Wiederfreigabe erreichen Betreiber, Dienstleister und betroffene Personen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

40

Wiederinbetriebnahme erfolgt erst nach geklärter Ursache und dokumentierter Freigabe.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

41

Eine wirksame Zweiwege-Kommunikation zu einer ständig erreichbaren Stelle ist organisiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

42

Notdienst, Alarmweg und Zuständigkeiten sind eindeutig vereinbart und aktuell.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

43

Der Notfallplan enthält Standort, verantwortliche Personen, Befreiungsweg und Kontaktdaten.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

44

Die Anleitung zur Personenbefreiung ist verfügbar, aktuell und der Anlage zugeordnet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

45

Erforderliche Befreiungsmittel sind erreichbar, vollständig und gegen Missbrauch gesichert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

46

Beauftragte Personen sind geeignet, eingewiesen und für ihre Aufgaben erreichbar organisiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

47

Zusammenwirken von Notrufstelle, Befreiungskräften, Feuerwehr und Betreiber ist abgestimmt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

48

Erfahrungen aus Alarmen oder Befreiungen führen zu dokumentierter Prüfung und Verbesserung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

49

Art und Häufigkeit der Instandhaltung berücksichtigen Bauart und tatsächliche Nutzung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

50

Auftrag, Ansprechpartner, Anlagenstatus und betriebliche Gefahren werden vor Arbeitsbeginn geklärt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

51

Betreiber- und Auftragnehmeraufgaben sind an allen Übergabestellen eindeutig getrennt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

52

Sperrung, Kennzeichnung und Schutz betroffener Haltestellen werden gemeinsam festgelegt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

53

Zugänge, Schlüssel, Arbeitsbereiche und Rettungswege sind sicher übergeben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

54

Gleichzeitige Arbeiten im Gebäude oder am Aufzug werden koordiniert und freigegeben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

55

Festgestellte Mängel, Änderungen und offene Punkte werden vollständig zurückgemeldet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

56

Rückgabe und betriebliche Freigabe erfolgen erst nach vereinbarter Funktionskontrolle.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

57

Prüfart, Prüfungsfumfang, Frist und zuständige Stelle sind separat fachkundig festgelegt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

58

Prüfbescheinigungen, Mängel und Auflagen sind eindeutig der Aufzugsanlage zugeordnet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

59

Offene Prüfmängel führen zu einer klaren Sperre, Zwischenregel oder terminierten Maßnahme.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

60

Änderungen an Nutzung, Steuerung, Türen, Notruf oder Gebäude werden vorab beurteilt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

61

Digitale Änderungen und Fernzugriffe werden an die separate Cyberbewertung übergeben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

62

Betriebsanweisung, Unterweisung und Notfallorganisation entsprechen dem Anlagenstand.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

63

Die Wirksamkeit jeder Maßnahme wird mit einem festgelegten Kriterium nachgewiesen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

64

Review-Auslöser, nächster Prüftermin der Beurteilung und Versionsstand sind dokumentiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Aufzug sichern und nicht bis zum Formularabschluss weiterbetreiben.

Offene Befunde werden als prüfbare Aufgaben geschlossen.

BEFUND / KRITERIUM	PRIORITÄT	VERANTWORTLICH
Maßnahme 1		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	
Maßnahme 2		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	
Maßnahme 3		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	
Maßnahme 4		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	

Verantwortlicher Abschluss

GESAMTERGEBNIS UND SYSTEMGRENZE

FREIGABE / EINSCHRÄNKUNG

OFFENE STOP-PUNKTE

WIRKUNG GEPRÜFT AM

FREIGEBENDE PERSON

NÄCHSTER REVIEW UND AUSLÖSER

DATUM